

Trinkwasseruntersuchung

Ergebnisse Juni 2023



Wasserversorgungsanlage RACHAU

pH-Wert:	6,8	(Richtwert: 6,5 – 9,5)
Gesamthärte:	5,7 °dH (Ort Rachau)	5,2 (Fuchs+Henne)
Karbonathärte:	4,7 °dH (Ort Rachau)	3,9 (Fuchs+Henne)

Beurteilung / Gutachten:

Das Wasser ist als Trinkwasser geeignet.

Wasserversorgungsanlage ST. LORENZEN

pH-Wert:	7,1	(Richtwert: 6,5 – 9,5)
Gesamthärte:	2,0 °dH	
Karbonathärte:	1,8 °dH	

Beurteilung / Gutachten:

Das Wasser ist als Trinkwasser geeignet.

Wasserversorgungsanlage ST. MARGARETHEN

pH-Wert:	6,9	(Richtwert: 6,5 – 9,5)
Gesamthärte:	7,3 °dH	
Karbonathärte:	5,5 °dH	

Beurteilung / Gutachten:

Das Wasser ist als Trinkwasser geeignet.