

ABNAHMEBEFUND FÜR ERDGASANLAGEN

gemäß § 22 Oö. LuftRENtG idGF (Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz 2002)



LAND

OBERÖSTERREICH

Bürgermeister/in der Gemeinde

Magistrat

UWD-AUWR/E-33

Eingangsstempel

Zutreffendes ankreuzen!

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------------------|--|
| Anlage | <input type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Bestehende Anlage |
| Verfügungsberechtigte/r | |
| Anschrift | PLZ _____ Ort _____ Straße _____ Nr. _____ Telefon _____ Fax _____ E-Mail _____ |
| Aufstellungsadresse der Anlage | PLZ _____ Ort _____ Straße _____ Nr. _____ |
| Errichter/in der Gasanlage | Familien-/Nachname _____ Vorname _____ Titel _____ |
| Bewilligungsbescheid | Zahl: _____ |
| Überprüfungsberechtigtes Unternehmen: | |
| Prüfnummer | |
| Durchführende Person | Familien-/Nachname _____ Vorname _____ Titel _____ |

Beschreibung der Anlage

| | | | |
|---|--|--|--|
| Bezeichnung / Ziffer ¹⁾ | | | |
| Gerätehersteller/in | | | |
| Geräte Typ | | | |
| NWB [kW] | | | |
| NWL [kW] | | | |
| Baujahr | | | |
| Bauart Verbrennungsluft o/g ²⁾ | | | |
| Abgasführung | | | |
| Prüfzeichen CE / AT | | | |

¹⁾ 1 = Kocher, 2 = Herd, 3 = Durchlaufwasserheizer, 4 = Vorratswasserheizer, 5 = Kombi-Kessel/Durchlauf, 6 = Kombi-Kessel/Speicher, 7 = Gebläsebrenner, 8 = Heizkessel, 9 = Konvektionsraumheizer, 10 = Heizstrahler / Hellstrahler, 11 = Heizstrahler / Dunkelstrahler, 12 = diverses Gerät

²⁾ o = Gasgerät offener Verbrennungsluftraum angeben / g = Gasgerät geschlossener Verbrennungsluftraum angeben

I. Sicherheitstechnische Abnahme Erdgasanlage gemäß § 22 Oö. LuftREnTG

Prüfung der Brand- und Betriebssicherheit

Ja

Nein

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Lagerung von brennbaren Materialien im Feuerstättenbereich | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gasleitung ist unbeschädigt und gekennzeichnet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gasgeräteabsperrrahn zugänglich | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfung gemäß ÖVGW-Richtlinie G 1 Teil 5 Anhang A erfüllt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Abnahme

Gasgerät 1

Gasgerät 2

Gasgerät 3

Gasgerät 4

Gasgerät 5

| Aufstellungsraum | _____ m ³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenster oder Türe im Aufstellungsraum | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Verbrennungsluftmenge | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Absaugventilator | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Abgasaustrittswächter | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Abgasaustritt an der Strömungssicherung | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Züandsicherung funktioniert | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

II. Umwelttechnische Prüfung Erdgasanlage

Abnahme (§ 22)

Hinweis:

Bei der Abnahme von

- Heizungsanlagen und sonstigen Gasanlagen, die mit nicht standardisierten biogenen gasförmigen Brennstoffen betrieben werden;
- Heizungsanlagen und sonstigen Gasanlagen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 400 kW;
- Gasmotoren;

sowie bei wiederkehrenden Überprüfungen von

- Feuerungsanlagen und Gasmotoren mit einer Brennstoffwärmeleistung von 1 MW bis 2 MW alle 5 Jahre;
- Feuerungsanlagen und Gasmotoren mit einer Brennstoffwärmeleistung von mehr als 2 MW alle 3 Jahre;

ist statt dieses Formularteils **ein Prüfbericht gemäß § 25 Abs. 1b Oö. LuftREnTG** zu erstellen.

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Messgerät | Fabrikat _____ Typenbezeichnung _____ | Kalibrierstelle _____ Letztkalibrierung am _____ |
| Anlass der Prüfung | <input type="checkbox"/> erstmalige einfache Überprüfung <input type="checkbox"/> Mängelbehebung | <input type="checkbox"/> wiederkehrende einfache Überprüfung <input type="checkbox"/> außerordentliche Überprüfung |
| Brennstoffverbrauch pro Jahr | Erdgas (m ³) _____ Sonstige _____ | Flüssiggas (kg) _____ |
| Abgasklappe funktionstüchtig | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | |
| Zugregler/Explosionsklappe ord. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | |
| Verbindungsstück in Ordnung | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | |
| Zulässiger Brennstoff | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | |
| Luftzufuhr ausreichend | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | |

Messwerte

| | |
|----------------------------------|--|
| Abgastemperatur | _____ °C |
| Verbrennungslufttemperatur | _____ °C |
| CO ₂ -Gehalt | _____ % |
| O ₂ -Gehalt | _____ % |
| CO-Gehalt | _____ ppm |
| Kesseltemperatur | _____ °C |
| Förderdruck Fang | _____ Pa |
| Abgasverlust | Beurteilungswert _____ % Grenzwert _____ % |
| CO-Gehalt bei 3 % O ₂ | Beurteilungswert _____ mg/m ³ Grenzwert _____ mg/m ³ |

III. Ergebnis – Erdgasanlage

Abnahme (§ 22)

Die Gasanlage

entspricht sicherheitstechnisch und umwelttechnisch

der Oö. Gasverordnung und den einschlägigen ÖVGW-Richtlinien

dem/n Bewilligungsbescheid/en vom _____, GZ. _____

Die **Gasanlage** wurde **wegen technischer Mängel gesperrt** und **darf** ohne Mängelbehebung **nicht in Betrieb genommen werden!**

Die Gasanlage **entspricht nicht in allen Punkten**

Folgende **Mängel** wurden festgestellt: **Behebung bis:** _____

Ort, Datum

Unterschrift Verfügungsberechtigte/r

Firmenstempel / Unterschrift Prüforgang

Ergebnis der Nachprüfung

Mängel behoben **Mängel nicht behoben**
(Meldung an die Behörde)

Ort, Datum

Unterschrift Verfügungsberechtigte/r

Firmenstempel / Unterschrift Prüforgang

Hinweis:
Der **Abnahmebefund** ist gemäß § 22 Abs. 5 zweiter Satz Oö. LuftREnTG unverzüglich dem Bürgermeister bzw. der Bürgermeisterin, in Städten mit eigenem Statut dem Magistrat, vorzulegen.
Bei bewilligungspflichtigen Heizungsanlagen für gasförmige Brennstoffe ist der Abnahmebefund auch der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen.
Soweit ein Fang berührt ist, ist eine Ausfertigung des Abnahmebefundes dem Rauchfänger bzw. der Rauchfängerin vorzulegen (§ 22 Abs. 6 Oö. LuftREnTG).

Informationen zum **Datenschutz** finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz