



Information über die aktuelle Qualität des Wassers der WVA Minihof-Liebau

Gemäß § 6 Trinkwasserverordnung – TWV, BGBl. II Nr. 304/2001, idgF, informiert die Marktgemeinde Minihof-Liebau als Betreiber der Wasserversorgungsanlage (WVA) Minihof-Liebau seine Abnehmer über die Analyseergebnisse folgender Parameter der erfolgten Volluntersuchung des Trinkwassers der WVA Minihof-Liebau am **05.12.2023**:

Parameter	Ergebnis	Einheit	Anmerkung
Nitrat	<1,0	mg/l	max. 50 mg/l (PW)
Pestizide	Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar		
Wasserstoffionenkonzentration	7,4	pH-Wert	
Gesamthärte	1,81	mmol/l	
Carbonathärte	10,6	°dH	
Säurekapazität bis pH 4,3	3,8	mmol/l	
Kalium (K)	1,0	mg/l	
Kalzium (Ca)	47,5	mg/l	
Magnesium (Mg)	15,3	mg/l	
Natrium (Na)	5,2	mg/l	max. 200 mg/l (IPW)
Chlorid (Cl-)	2,1	mg/l	max. 200 mg/l (IPW)
Sulfat	6,00	mg/l	max. 250 mg/l (IPW)

Die WVA Minihof-Liebau weist darauf hin, dass jeder Abnehmer diese Information allen Verbrauchern (zB durch Aushang im Gebäude) zur Kenntnis zu bringen hat!

IPW ... Indikatorparameterwert („Richtwert“)

PW ... Parameterwert („Grenzwert“)

< [Wert] ... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])