

Trinkwasseruntersuchung

Ergebnisse Mai/September 2021



Wasserversorgungsanlage RACHAU

pH-Wert:	6,7	(Richtwert: 6,5 – 9,5)
Gesamthärte:	5,1 °dH (Ort Rachau)	4,8 (Fuchs+Henne)
Karbonathärte:	4,5 °dH (Ort Rachau)	3,6 (Fuchs+Henne)

Beurteilung / Gutachten:

Das Wasser ist als Trinkwasser geeignet.

Wasserversorgungsanlage ST. LORENZEN

pH-Wert:	6,4	(Richtwert: 6,5 – 9,5)
Gesamthärte:	1,7 °dH	
Karbonathärte:	1,6 °dH	

Beurteilung / Gutachten:

Das Wasser ist als Trinkwasser geeignet.

Wasserversorgungsanlage ST. MARGARETHEN

pH-Wert:	6,5	(Richtwert: 6,5 – 9,5)
Gesamthärte:	7,0 °dH	
Karbonathärte:	5,5 °dH	

Beurteilung / Gutachten:

Das Wasser ist als Trinkwasser geeignet.